

BESCHEINIGUNG

Hocheffizienzkriterium nach EU-KWK-Richtlinie

KWK-Anlage

Müll-Heizkraftwerk

Betreiber

GKS Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH

Der Gutachter bescheinigt der Anlage die Erfüllung des Hocheffizienzkriteriums nach EU-KWK-Richtlinie mit einer Primärenergieeinsparung PEE > 10% sowie nach StromStG §2 Nr. 10 mit einer CO₂-Emission aus kombinierter Erzeugung mit fossilen Brennstoffen bezogen auf den Energieertrag (Strom und Wärme) von weniger als 270 g/kWh.

Primärenergieeinsparung: PEE = 28%

CO₂-Emission: 165 g/kWh

Beide Anforderungen werden damit für das Müllheizkraftwerk erfüllt.

Datenbasis: Jahr 2025

Ausgestellt am 30.03.2026 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388
Dipl.-Kfm. (Univ)
Dipl.-Ing. (FH)
Martin Reuter



B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR