

# BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach  
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

**Fernwärme aus dem Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt**

Betreiber

**GKS - Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH**

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz  
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor (nur für Weiterverteiler):

**fP nach § 22 Absatz 2, GEG** **-0,50**

Berechnet nach FW 309-1:2023

**fP nach § 22 Absatz 3, GEG** **0,22**

nach Kappung und EE-Bonus (nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO<sub>2</sub>-Äquivalent:

**fCO<sub>2</sub>eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG** **0 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2023

**Anteil Erneuerbarer Energie und Abwärme** **77,2 %**

Datenbasis: Plandaten

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 25.04.2031

Ausgestellt am 25.04.2024 von

AGFW-Gutachter Nr. FW609-388  
Dipl.-Kfm. (Univ)  
Dipl.-Ing. (FH)  
Martin Reuter



B I S R  
Beratende Ingenieure  
Michael Schwarz &  
Martin Reuter GbR